



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Številka: KV602

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in katalogska številka za identifikacijo izdelka:

Krogelni ventili: KV602, KV603, KV604, KV605, KV606, KV607, KV602M, KV603M, KV604M, KV605M

3. Predvidena uporaba: Krogelni ventil s polnim pretokom je armatura, ki se vgrajuje v cevne instalacije pitne vode.

4. Certifikacijski organ Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, številka akreditacije CP-002, je po sistemu 1+ opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata, tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora.

ZAG Ljubljana potrjuje, da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za direkten stik s pitno vodo.

Številka izdanega certifikata : REG2-0004-04-ZGPro1-2970, veljavnost do 18.1.2021

5. Definirane lastnosti

Sestavni deli in lastnosti	Material	Uporabljeni standardi
ohišje	CW626N	EN 12420
krogla	CW626N	EN 12165
vreteno	CW614N	
Maksimalni tlak	<u>25 bar</u>	
Maksimalna temperatura	<u>od 0,5°C do +85°C</u>	

6. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 13.11.2018


Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3 15

Razvojna služba
Valentin Kodrič